


Windmolenpark Veenwieken



Overzicht plangebied



Flexibiliteit van de vergunning

- Crisis- en herstelwet
- Omgevingsvergunning bouw- en milieu
- Activiteitenbesluit
- Maatwerk (geluid en slagschaduw)

Provinciaal Inpassingsplan op basis van de Crisis- en herstelwet

- GS nemen op grond artikel 9f, lid 2 van de Elektriciteitswet bedoelde besluiten met uitsluiting van het in eerste aanleg bevoegde bestuursorgaan, tenzij dit een bestuursorgaan van het Rijk is. Uit artikel 9f, lid 2 van de Elektriciteitswet in combinatie met artikel 9d van de Elektriciteitswet en artikel 1 van het Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energieinfrastructuurprojecten vloeit voort dat wij bevoegd gezag zijn voor het verlenen van de vergunning.

Omgevingsvergunning

- Bouw
- Oprichten en inwerking hebben van een inrichting
- Samenhang overige wet- en regelgeving:
 - Activiteitenbesluit
 - Mer
 - Flora en Fauna
 - Natuurbeschermingswet
 - Radar en vliegveiligheid

Maatwerk op basis van het activiteiten besluit

- Geluid
- Slagschaduw

Geluid

- Activiteitenbesluit: geregeld in artikel 3.14a, lid 1 – $L_{\text{den}} = 47 \text{ dB}$, $L_{\text{night}} = 41 \text{ dB}$
- Bijzonderheid: één windpark, maar opgesplitst in twee deelvergunningen
- Cumulatief voldoet het gehele windpark aan artikel 3.14a, lid 1

Maatwerk

- Activiteitenbesluit: geregeld in artikel 3.14a, lid 2 geeft mogelijkheid voor maatwerk om rekening te houden met cumulatie
- Cumulatie in dit geval binnen hetzelfde windpark vanwege twee deelvergunningen
- Daarom: de berekende deelbijdragen vastgelegd als maatwerk om cumulatief te voldoen aan $L_{\text{den}} = 47 \text{ dB}/L_{\text{night}} = 41 \text{ dB}$

Maatwerkvoorschriften zorgplicht

- Binnen één jaar na realisatie winpark controlemeting emissie-term L_E
- Emissie-term L_E kan hoger of lager zijn dan prognose
- Indien hoger: plan van aanpak over hoe te voldoen aan cumulatief $L_{den} = 47$ dB/ $L_{night} = 41$ dB

Slagschaduw

- Activiteitenbesluit: geregeld in artikel 3.14a, lid 4
- Automatische stilstandvoorziening als gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten slagschaduw kan optreden
- Bijzonderheid: initiatiefnemer stelt strengere norm voor van maximale hinderduur van 6 uur

Slagschaduw maatwerk

- Voorstel initiatiefnemer opgenomen als maatwerk
- Maatwerk bestaat uit middelvoorschrift t.a.v. het overleggen van de uiteindelijke besturingsgegevens van de windturbines

Vragen?